

Mangelliste vedrørende Plejehjemmet Kløvervangen, Kløvervangen 31

Plejeinstitution, 1 år

1. Døre i flugtveje med elektronisk lås som samtidig har manuel betjeningsgreb/knap skal markeres med skilte ved disse betjeningsgreb/knapper.

Påbud:

Døre i flugtveje skal kunne passeres i flugtreningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj. Flugtveje skal være passable for personer, der opholder sig i lokaler med samtykke fra ejer, bruger eller den driftsansvarlige. Døre i flugtveje skal i øvrigt kunne åbnes ved betjening af enkle åbningsbeslag (håndgreb, vridere, pasquillbeslag m.v.), anbragt i bekvem højde over gulv. Der må på hvert dørbord højst være ét åbningsbeslag

2. Dørpumpe på dør til deportrum i kælder var ved brandsynet fjernet. Dørpumpens skal genmonteres.

Påbud:

Døre mellem gange og trapper og alle selvlukkende døre må ikke fastholdes i åben stilling, jf. dog pkt. 7.2. Selvlukkemekanisme på døre må ikke fjernes eller sættes ud af funktion.